



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Главе Куменского
муниципального района
Кировской области
И.Н.Шемпелеву

adm@kumensky.ru

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

ул. Созонтова, д. 3-а, г. Кирово-Чепецк, 613040
тел. (83361) 4-62-96, тел./факс (83361) 4-38-21, 4-31-16
E-mail: to2@43.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653
ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

31.01.2023 № 08-45/ ОМГ

Уведомление о несоответствии
нормативам качества питьевой воды

Уважаемый Иван Николаевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе в порядке части 5 статьи 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас, что по результатам государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организациями, осуществляющими холодное водоснабжение на территории Куменского муниципального района, а также по результатам производственного лабораторного контроля в 2022 году получены превышения гигиенических нормативов средних уровней содержания загрязняющих веществ в питьевой воде.

Превышение средних уровней установлены в с. Вожгалы по содержанию бора, жесткости, мутности; в п. Краснооктябрьском по жесткости. Среднегодовые показатели содержания вышеперечисленных загрязняющих веществ изложены в таблице:

Наименование организации осуществляющей водоснабжение	Критерий, по которому превышен средний уровень	Фактическое значение среднего уровня в мг/л	ПДК в мг/л	Населенные пункты, где превышен средний уровень
ООО «Вожгальское домоуправление»	жесткость	9,8	7,0	с. Вожгалы
	бор	0,64	0,5	
	мутность	6,12	2,6	
СПК ПЗ «Красный Октябрь»	жесткость	8,0	7,0	п. Краснооктябрьский

Предлагаем Вам принять меры по доведению качества питьевой воды до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении».

Заместитель начальника территориального отдела

С.Е.Бровцына